飲料水水質検査成績書

第　飲水-2512063　号

2026年01月05日　報告

国岡製麺株式会社　　殿

採水場所	国岡製麺株式会社　工場1Fシンク（地下水）
試料区分	地下水
採水日時	2025年12月22日　　09:25　　当社　　採水
受付日	2025年12月22日
残留塩素	0.4　　mg/L
水　　温	15　　℃

番号	分析項目	単位	分析結果	基準値（参考）
1	一般細菌	個/ml	検出されず	100以下
2	大腸菌	—	陰性	検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5未満	10以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3以下
38	塩化物イオン	mg/L	18	200以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.9	3以下
47	pH値	—	7.2（23.5℃）	5.8以上8.6以下
48	味	—	異常なし	異常でないこと
49	臭気	—	異常なし	異常でないこと
50	色度	度	2	5以下
51	濁度	度	0.1未満	2以下

検査方法	厚生労働省告示第261号及び上水試験方法（2020年版）
検査期間	2025年12月22日　　～　　2025年12月29日
検査責任者	沼田　朗寿
判　　定	上記検査項目は全て水質基準に適合しております。
備　　考	

エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社
環境分析センター
飲料水水質検査事業所　札幌市106水第1号

〒062-0052　北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7

水質検査実施者	
理化学担当	岩淵　祐子
細菌担当	高橋　かおり